



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/11/2021 a 01/11/2021

Cliente: ILHA DE VANCOUVER RESIDEN
Obra: ILHA VANCOUVER
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO, LOTE 18 A, 18

Contrato

087719

Certificado N°

084276

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17080

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III+CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031150	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	05 28	125	23,6 41,4
000031151	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	120	23,1 39,6
000031152	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	115	23,5 38,7
000031154	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	135	20,5 35,1
000031159	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	110	26,6 40,7
000031160	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	115	25,6 37,0
000031161	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	120	27,1 37,6
000031163	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	120	23,5 38,0
000031164	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	120	25,0 36,9
000031166	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	130	21,9 34,3
000031167	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	130	23,1 32,7
000031168	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	115	24,9 32,7
000031170	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	130	26,2 31,1
000031171	2	LAJE	01/11/21	06/11/21 29/11/21	5 28	115	20,3 31,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/12/2021