



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/11/2021 a 11/11/2021

Cliente: ILHA DE VANCOUVER RESIDEN
Obra: ILHA VANCOUVER
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO, LOTE 18 A, 18

Contrato

087719

Certificado N°

084445

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17080

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031292	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	100	24,6 41,3
000031293	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	110	24,8 42,2
000031296	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	120	23,4 39,9
000031297	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	125	22,8 40,9
000031298	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	130	25,3 44,0
000031299	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	115	24,6 43,1
000031300	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	130	24,3 43,5
000031303	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	110	25,4 43,2
000031307	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	120	22,5 42,3
000031308	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	120	24,3 42,9
000031309	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	115	24,0 41,0
000031310	2	LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	120	24,7 41,8
000031313	2	ESCADA E LAJE	11/11/21	16/11/21 09/12/21	05 28	90	27,3 47,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/03/2022