



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/11/2021 a 23/11/2021

Cliente: ILHA DE VANCOUVER RESIDEN
Obra: ILHA VANCOUVER
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO, LOTE 18 A, 18

Contrato

087719

Certificado N°

084692

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17080

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III+CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031423	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	120	27,6 43,9
000031424	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	125	28,5 44,1
000031425	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	110	28,6 43,3
000031427	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	120	29,5 43,4
000031428	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	110	27,4 44,9
000031429	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	125	28,4 45,3
000031430	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	120	26,9 44,3
000031432	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	125	25,6 45,4
000031434	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	110	26,1 39,9
000031437	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	120	28,2 43,6
000031438	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	115	26,4 48,2
000031439	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	115	25,0 44,1
000031441	2	LAJE	23/11/21	29/11/21 21/12/21	6 28	120	26,9 43,3
000031444	2	LAJE E ESCADA	23/11/21	29/11/21 21/12/21	06 28	110	25,4 43,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/03/2022