



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/04/2020 a 17/04/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE
Obra: THE VIEW
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

Contrato

AC8063

Certificado N°

075679

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16706

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 120+/-20 | BASE CORTINA | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000014786 | 2 | BASE CORTINA | 17/04/20 | 15/05/20 | 28 | 120 | 41,7 |
| | | | | 15/05/20 | 28 | | 42,6 |
| 000014788 | 2 | BASE DE CORTINA | 17/04/20 | 15/05/20 | 28 | 130 | 43,1 |
| | | | | 15/05/20 | 28 | | 40,0 |
| 000014790 | 2 | BASE DE CORTINA | 17/04/20 | 15/05/20 | 28 | 130 | 39,7 |
| | | | | 15/05/20 | 28 | | 42,0 |
| 000014792 | 2 | BASE DE CORTINA | 17/04/20 | 15/05/20 | 28 | 140 | 38,9 |
| | | | | 15/05/20 | 28 | | 39,8 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/11/2020