



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/05/2020 a 29/05/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE  
Obra: THE VIEW  
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

**Contrato**

AC8063

**Certificado N°**

076183

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16005

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII- 40 RS	220+/- 30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015183	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	255	41,2 42,1
000015184	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	260	35,7 38,2
000015185	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	250	43,1 44,9
000015189	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	260	41,9 41,4
000015193	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	260	42,5 36,3
000015194	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	250	41,7 37,8
000015197	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	250	44,5 42,0
000015204	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	220	48,0 49,4
000015212	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	240	47,2 50,2
000015217	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	220	46,9 46,7
000015218	2	ESTACA	29/05/20	26/06/20 26/06/20	28 28	235	49,1 48,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Eivaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

06/11/2020