



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/03/2021 a 01/03/2021

Cliente: LCD CONSTRUTORA EIRELI ME
Obra: FUNDACAO
Endereço: RUA DIOGENES COSTA Nº 13

C

Contrato

084729

Certificado Nº

080135

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016715	3	LAJE	01/03/21	08/03/21	7	120	39,1
				29/03/21	28		47,1
				29/03/21	28		45,6
000016716	3	LAJE	01/03/21	08/03/21	7	100	39,9
				29/03/21	28		48,1
				29/03/21	28		46,3
000016718	3	LAJE	01/03/21	08/03/21	7	140	31,1
				29/03/21	28		42,7
				29/03/21	28		43,2
000016719	3	LAJE	01/03/21	08/03/21	7	130	34,9
				29/03/21	28		39,8
				29/03/21	28		40,4
000016720	3	LAJE	01/03/21	08/03/21	7	130	30,0
				29/03/21	28		44,5
				29/03/21	28		41,3
000016721	3	LAJE	01/03/21	08/03/21	7	150	33,6
				29/03/21	28		42,2
				29/03/21	28		41,9
000016722	3	LAJE	01/03/21	08/03/21	7	130	36,4
				29/03/21	28		45,9
				29/03/21	28		47,5
000016723	3	LAJE	01/03/21	08/03/21	7	140	35,0
				29/03/21	28		45,9
				29/03/21	28		46,8
000016724	3	LAJE	01/03/21	08/03/21	7	130	31,7
				29/03/21	28		47,3
				29/03/21	28		51,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/05/2022