



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/05/2021 a 07/05/2021

Cliente: LCD CONSTRUTORA EIRELI ME
Obra: FUNDACAO
Endereço: RUA DIOGENES COSTA Nº 13

C

Contrato

084729

Certificado Nº

081171

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017439	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	7	120	28,1
				04/06/21	28		34,3
				04/06/21	28		37,3
000017441	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	07	140	28,5
				04/06/21	28		36,2
				04/06/21	28		37,5
000017442	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	07	150	11,3
				04/06/21	28		37,6
				04/06/21	28		35,3
000017447	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	07	130	28,4
				04/06/21	28		35,4
				04/06/21	28		35,1
000017448	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	07	110	30,6
				04/06/21	28		42,7
				04/06/21	28		42,7
000017449	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	07	120	25,5
				04/06/21	28		41,3
				04/06/21	28		40,9
000017450	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	07	140	29,1
				04/06/21	28		36,1
				04/06/21	28		39,6
000017455	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	07	130	28,5
				04/06/21	28		39,1
				04/06/21	28		36,4
000017456	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	07	130	32,4
				04/06/21	28		35,3
				04/06/21	28		42,9
000017462	3	LAJE	07/05/21	14/05/21	07	130	27,1
				04/06/21	28		37,9
				04/06/21	28		34,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico

CREA - 34763 - D

Data

17/05/2022