



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/09/2021 a 03/09/2021

Cliente: LCD CONSTRUTORA EIRELI ME  
Obra: FUNDACAO  
Endereço: RUA DIOGENES COSTA Nº 13

C

Contrato

084729

Certificado Nº

083268

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17060

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018804	3	LAJE	03/09/21	10/09/21	07	150	33,3
				01/10/21	28		50,1
				01/10/21	28		51,9
000018805	3	LAJE	03/09/21	10/09/21	07	150	34,8
				01/10/21	28		48,4
				01/10/21	28		50,0
000018806	3	LAJE	03/09/21	10/09/21	07	140	31,6
				01/10/21	28		45,7
				01/10/21	28		50,3
000018808	3	LAJE	03/09/21	10/09/21	07	140	33,0
				01/10/21	28		51,8
				01/10/21	28		54,6
000018811	3	LAJE	03/09/21	10/09/21	07	140	29,9
				01/10/21	28		50,2
				01/10/21	28		50,5
000018812	3	LAJE	03/09/21	10/09/21	07	140	30,2
				01/10/21	28		47,3
				01/10/21	28		47,9
000018813	3	LAJE	03/09/21	10/09/21	07	150	29,3
				01/10/21	28		48,2
				01/10/21	28		45,3
000018814	3	LAJE	03/09/21	10/09/21	07	150	33,3
				01/10/21	28		46,5
				01/10/21	28		51,4
000018815	1	LAJE	03/09/21	10/09/21	07	150	31,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

17/05/2022