



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/10/2021 a 25/10/2021

Cliente: LCD CONSTRUTORA EIRELI ME  
Obra: FUNDACAO  
Endereço: RUA DIOGENES COSTA Nº 13

C

**Contrato**

084729

**Certificado Nº**

084168

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17060

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019312	3	LAJE	25/10/21	01/11/21	07	140	33,3
				22/11/21	28		48,8
				22/11/21	28		48,7
000019313	3	LAJE	25/10/21	01/11/21	07	120	31,4
				22/11/21	28		48,8
				22/11/21	28		47,6
000019314	3	LAJE	25/10/21	01/11/21	07	140	30,3
				22/11/21	28		45,7
				22/11/21	28		45,0
000019315	3	LAJE	25/10/21	01/11/21	07	140	31,2
				22/11/21	28		45,2
				22/11/21	28		45,4
000019316	3	LAJE	25/10/21	01/11/21	07	140	30,5
				22/11/21	28		48,0
				22/11/21	28		44,9
000019317	3	LAJE	25/10/21	01/11/21	07	140	29,4
				22/11/21	28		44,8
				22/11/21	28		45,1
000019318	3	LAJE	25/10/21	01/11/21	07	150	28,2
				22/11/21	28		40,9
				22/11/21	28		41,9
000019319	3	LAJE	25/10/21	01/11/21	07	130	29,8
				22/11/21	28		40,1
				22/11/21	28		41,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/05/2022