



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 10/02/2021 a 10/02/2021

Cliente: RIVIERA CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFICIO RESIDENCIAL DOS NAMORADOS  
Endereço: AV. AUGUSTO RUSCHI Nº 220

Contrato
085506

Certificado Nº
079791

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016490	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	120	34,8
				10/03/21	28		45,7
				10/03/21	28		44,5
000016491	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	130	35,6
				10/03/21	28		45,4
				10/03/21	28		46,0
000016492	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	150	31,8
				10/03/21	28		42,8
				10/03/21	28		43,3
000016493	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	130	27,9
				10/03/21	28		38,9
				10/03/21	28		37,4
000016494	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	150	29,7
				10/03/21	28		43,4
				10/03/21	28		41,9
000016495	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	120	32,7
				10/03/21	28		41,4
				10/03/21	28		42,2
000016496	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	150	31,7
				10/03/21	28		42,8
				10/03/21	28		41,9
000016497	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	120	33,4
				10/03/21	28		43,4
				10/03/21	28		42,6
000016498	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	130	32,5
				10/03/21	28		41,0
				10/03/21	28		41,4
000016499	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	140	32,9
				10/03/21	28		37,3
				10/03/21	28		39,0
000016501	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	140	33,9
				10/03/21	28		41,8
				10/03/21	28		41,5
000016502	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	130	30,9
				10/03/21	28		41,7
				10/03/21	28		42,1
000016503	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	120	31,6
				10/03/21	28		38,8
				10/03/21	28		34,6
000016504	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	150	31,3
				10/03/21	28		35,3
				10/03/21	28		34,5
000016505	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	150	28,5
				10/03/21	28		34,0
				10/03/21	28		36,8
000016506	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	130	26,9
				10/03/21	28		38,4
				10/03/21	28		40,3
000016507	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	140	28,5
				10/03/21	28		39,0
				10/03/21	28		39,3
000016508	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	130	28,5
				10/03/21	28		41,1

				10/03/21	28		41,2
000016510	3	LAJE	10/02/21	17/02/21	07	120	30,2
				10/03/21	28		37,8
				10/03/21	28		40,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
 RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
 CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
22/03/2021