



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/03/2021 a 15/03/2021

Cliente: RIVIERA CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL DOS NAMORADOS
Endereço: AV. AUGUSTO RUSCHI Nº 220

Contrato

085506

Certificado Nº

080308

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016853	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	120	27,0
000016854	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	120	27,4
000016855	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	120	31,4
000016856	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	140	30,5
000016857	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	150	35,8
000016858	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	130	30,4
000016859	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	140	30,5
000016860	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	130	30,1
000016861	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	150	32,5
000016863	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	140	30,6
000016864	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	120	28,7
000016866	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	130	31,4
000016868	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	130	29,3
000016873	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	120	27,3
000016875	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	140	29,4
000016876	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	130	29,0
000016877	1	LAJE	15/03/21	22/03/21	7	140	29,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/03/2021