



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/09/2020 a 07/10/2020

Cliente: VISTA DA VILA EMPREENDIME  
Obra: VISTA DE VILA VELHA  
Endereço: RUA UM 150

**Contrato**

085469

**Certificado N°**

078114

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16758

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026843	2	LAJE	28/09/20	26/10/20 26/10/20	28 28	120	30,8 30,3
000026845	2	LAJE	28/09/20	26/10/20 26/10/20	28 28	130	31,4 31,3
000026850	2	LAJE	28/09/20	26/10/20 26/10/20	28 28	120	30,3 30,2
000026918	2	LAJE	01/10/20	29/10/20 29/10/20	28 28	120	32,5 30,2
000026922	2	LAJE	01/10/20	29/10/20 29/10/20	28 28	120	31,8 32,9
000026935	2	LAJE	05/10/20	02/11/20 02/11/20	28 28	130	31,8 30,5
000026936	2	LAJE	05/10/20	02/11/20 02/11/20	28 28	110	35,8 34,8
000026937	2	LAJE	05/10/20	02/11/20 02/11/20	28 28	120	35,8 32,7
000026939	2	LAJE	05/10/20	02/11/20 02/11/20	28 28	120	38,8 37,6
000026940	2	LAJE	05/10/20	02/11/20 02/11/20	28 28	100	34,1 33,2
000026942	2	LAJE	05/10/20	02/11/20 02/11/20	28 28	110	37,0 35,2
000026963	2	DIVERSOS	07/10/20	04/11/20 04/11/20	28 28	145	32,6 33,8
000026969	2	LAJE	07/10/20	04/11/20 04/11/20	28 28	130	36,6 35,1
000026970	2	LAJE	07/10/20	04/11/20 04/11/20	28 28	130	34,5 33,7
000026974	2	LAJE	07/10/20	04/11/20 04/11/20	28 28	120	36,3 36,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/11/2020