



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/12/2020 a 15/12/2020

Cliente: EMPREEDIMENTO IMOBILIARIO  
Obra: ED. VITORIA SHORE  
Endereço: AVENIDA ANISIO FERNANDES COELHO, 181

**Contrato**

AC8175

**Certificado N°**

079319

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16816

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017785	2	ESTACA	14/12/20	11/01/21 11/01/21	28 28	260	46,8 42,0
000017786	2	ESTACA	14/12/20	11/01/21 11/01/21	28 28	260	42,8 44,8
000017790	2	ESTACA	14/12/20	11/01/21 11/01/21	28 28	260	45,6 47,8
000017797	2	ESTACA	14/12/20	11/01/21 11/01/21	28 28	270	46,4 37,3
000017801	2	ESTACA	14/12/20	11/01/21 11/01/21	28 28	270	39,2 38,3
000017803	2	ESTACA	14/12/20	11/01/21 11/01/21	28 28	270	32,9 34,8
000017804	2	ESTACA	14/12/20	11/01/21 11/01/21	28 28	260	37,0 32,2
000017809	2	ESTACA	15/12/20	12/01/21 12/01/21	28 28	270	41,0 38,2
000017810	2	ESTACA	15/12/20	12/01/21 12/01/21	28 28	260	37,5 40,2
000017812	2	ESTACA	15/12/20	12/01/21 12/01/21	28 28	250	37,3 36,8
000017815	2	ESTACA	15/12/20	12/01/21 12/01/21	28 28	240	41,7 41,0
000017819	2	ESTACA	15/12/20	12/01/21 12/01/21	28 28	250	42,1 40,0
000017823	2	ESTACA	15/12/20	12/01/21 12/01/21	28 28	250	40,0 35,8
000017825	2	ESTACA	15/12/20	12/01/21 12/01/21	28 28	260	40,6 41,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/02/2021