



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/04/2021 a 09/04/2021

Cliente: EMPREEDIMENTO IMOBILIARIO  
Obra: ED. VITORIA SHORE  
Endereço: AVENIDA ANISIO FERNANDES COELHO, 181

**Contrato**

AC8175

**Certificado N°**

080656

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16893

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019105	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	04 28	160	22,7 38,6
000019106	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	04 28	160	24,5 39,0
000019108	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	04 28	160	24,4 36,5
000019110	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	04 28	170	23,0 40,7
000019111	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	4 28	170	21,9 38,1
000019112	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	4 28	170	20,1 35,4
000019113	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	4 28	180	21,6 35,7
000019114	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	4 28	170	22,4 35,8
000019115	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	4 28	170	22,7 40,4
000019116	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	04 28	180	20,3 20,3
000019117	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	4 28	170	21,0 37,5
000019118	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	04 28	180	21,4 36,2
000019119	2	LAJE	09/04/21	13/04/21 07/05/21	04 28	180	19,1 35,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/05/2021