



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/02/2021 a 19/02/2021

Cliente: CIGRA EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: ED. PALAZZO VENETO
Endereço: AVENIDA CEZAR HILAL, 349

Contrato

AC8228

Certificado N°

080064

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15983

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/- 20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018513	4	PISO POLIDO	19/02/21	26/02/21	7	115	23,6
				26/02/21	7		24,0
				19/03/21	28		38,5
				19/03/21	28		41,0
000018514	4	PISO POLIDO	19/02/21	26/02/21	7	120	23,3
				26/02/21	7		24,1
				19/03/21	28		38,8
				19/03/21	28		35,3
000018515	4	PISO POLIDO	19/02/21	26/02/21	7	110	25,1
				26/02/21	7		22,1
				19/03/21	28		38,2
				19/03/21	28		38,6
000018516	2	PISO POLIDO	19/02/21	19/03/21	28	125	37,4
				19/03/21	28		39,7
000018517	2	PISO POLIDO	19/02/21	19/03/21	28	130	37,0
				19/03/21	28		38,1
000018521	4	PISO POLIDO	19/02/21	26/02/21	7	115	27,3
				26/02/21	7		25,9
				19/03/21	28		35,5
				19/03/21	28		38,1
000018523	2	PISO POLIDO	19/02/21	19/03/21	28	130	33,6
				19/03/21	28		33,3
000018524	2	BLOCOS	19/02/21	19/03/21	28	120	38,6
				19/03/21	28		33,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777

RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES

CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/04/2021