



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/12/2021 a 21/12/2021

Cliente: CIGRA EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: ED. PALAZZO VENETO
Endereço: AVENIDA CEZAR HILAL, 349

Contrato

AC8228

Certificado N°

085637

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16925

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022925	2	LAJE	21/12/21	18/01/22	28	150	46,3
				18/01/22	28		49,7
000022927	2	LAJE	21/12/21	18/01/22	28	170	47,1
				18/01/22	28		45,9
000022930	2	LAJE	21/12/21	18/01/22	28	140	46,7
				18/01/22	28		45,9
000022935	2	LAJE	21/12/21	18/01/22	28	160	41,8
				18/01/22	28		40,8
000022936	2	LAJE	21/12/21	18/01/22	28	160	46,4
				18/01/22	28		45,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/02/2022