



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/06/2021 a 10/06/2021

Cliente: MAR DO LESTE SPE 52 EMPR  
Obra: MAR DO LESTE  
Endereço: ROD. DO SOL

**Contrato**

087800

**Certificado N°**

082117

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16953

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES ECADA E VIGAS PISCINA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029361	2	PILARES ECADA E VIGAS PISCINA	10/06/21	08/07/21	28	135	45,5
				08/07/21	28		46,2
000029369	2	PILARES VIGAS ESCADA PISCINA	10/06/21	08/07/21	28	125	46,5
				08/07/21	28		44,9
000029374	2	PILARES ESCADA VIGAS E PISCINA	10/06/21	08/07/21	28	100	47,9
				08/07/21	28		50,0
000029384	2	PILARES ESCADA E VIGAS	10/06/21	08/07/21	28	125	42,7
				08/07/21	28		38,9
000029387	2	PILARES ESCADA RAMP A E PISCINA	10/06/21	08/07/21	28	100	43,1
				08/07/21	28		45,7
000029388	2	PILARES ESCADA RAMP A E PISCINA	10/06/21	08/07/21	28	120	40,9
				08/07/21	28		41,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/08/2021