



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/01/2025 a 31/01/2025

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI  
Obra: EDIFICIO RESIDENCIAL MAGDALA  
Endereço: RUA DAS GAIVOTAS, S/N

**Contrato**

100356

**Certificado N°**

103784

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17814

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028314	3	LAJE POLIDA	31/01/25	07/02/25	07	120	40,0
				28/02/25	28		47,1
				28/02/25	28		47,7
000028316	3	LAJE POLIDA	31/01/25	07/02/25	07	130	33,6
				28/02/25	28		48,9
				28/02/25	28		48,6
000028320	3	LAJE POLIDA	31/01/25	07/02/25	07	120	39,2
				28/02/25	28		44,2
				28/02/25	28		47,3
000028323	3	LAJE POLIDA	31/01/25	07/02/25	07	130	41,3
				28/02/25	28		49,0
				28/02/25	28		47,7
000028326	3	LAJE POLIDA	31/01/25	07/02/25	07	120	39,7
				28/02/25	28		46,5
				28/02/25	28		48,7
000028328	3	LAJE POLIDA	31/01/25	07/02/25	07	120	38,5
				28/02/25	28		45,1
				28/02/25	28		46,0
000028330	3	LAJE POLIDA	31/01/25	07/02/25	07	140	34,0
				28/02/25	28		44,7
				28/02/25	28		47,2
000028332	3	LAJE POLIDA	31/01/25	07/02/25	07	120	35,6
				28/02/25	28		45,3
				28/02/25	28		44,1
000028337	3	LAJE POLIDA	31/01/25	07/02/25	07	120	34,3
				28/02/25	28		45,9
				28/02/25	28		46,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/05/2025