



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/05/2025 a 28/05/2025

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI
Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL MAGDALA
Endereço: RUA DAS GAIVOTAS, S/N

Contrato

100356

Certificado N°

105636

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17814

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029696	3	LAJE	28/05/25	04/06/25	07	135	24,7
				25/06/25	28		40,5
				25/06/25	28		41,3
000029702	3	LAJE	28/05/25	04/06/25	07	135	23,9
				25/06/25	28		47,9
				25/06/25	28		49,4
000029706	3	LAJE	28/05/25	04/06/25	07	135	25,4
				25/06/25	28		43,3
				25/06/25	28		45,7
000029711	3	LAJE	28/05/25	04/06/25	07	135	23,2
				25/06/25	28		46,2
				25/06/25	28		44,3
000029715	2	LAJE	28/05/25	25/06/25	28	130	38,3
				25/06/25	28		39,0
				04/06/25	07		140
25/06/25	28	42,1					
25/06/25	28	38,4					
000029723	3	LAJE	28/05/25	04/06/25	07	135	24,5
				25/06/25	28		40,0
				25/06/25	28		43,0
000029728	3	LAJE	28/05/25	04/06/25	07	140	26,3
				25/06/25	28		44,5
				25/06/25	28		41,0
000029735	3	LAJE	28/05/25	04/06/25	07	130	23,0
				25/06/25	28		40,9
				25/06/25	28		41,9
000029740	3	LAJE	28/05/25	04/06/25	07	135	25,4
				25/06/25	28		42,0
				25/06/25	28		45,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/07/2025