



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/06/2025 a 19/06/2025

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI  
Obra: EDIFICIO RESIDENCIAL MAGDALA  
Endereço: RUA DAS GAIVOTAS, S/N

**Contrato**

100356

**Certificado N°**

106101

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17814

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030081	3	LAJE	19/06/25	24/06/25	05	135	21,7
				17/07/25	28		37,4
				17/07/25	28		37,2
000030082	3	LAJE	19/06/25	24/06/25	05	140	24,5
				17/07/25	28		38,3
				17/07/25	28		41,9
000030087	3	LAJE	19/06/25	24/06/25	05	135	23,9
				17/07/25	28		40,4
				17/07/25	28		39,1
000030091	3	LAJE	19/06/25	24/06/25	05	130	22,3
				17/07/25	28		38,7
				17/07/25	28		37,9
000030098	3	LAJE	19/06/25	24/06/25	05	140	22,5
				17/07/25	28		36,3
				17/07/25	28		37,8
000030102	3	LAJE	19/06/25	24/06/25	05	140	22,7
				17/07/25	28		36,1
				17/07/25	28		41,4
000030106	3	LAJE	19/06/25	24/06/25	05	140	22,6
				17/07/25	28		38,2
				17/07/25	28		40,9
000030108	3	LAJE	19/06/25	24/06/25	05	130	20,7
				17/07/25	28		44,0
				17/07/25	28		41,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/08/2025