



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/09/2021 a 30/09/2021

Cliente: CRYSTAL BLUE ALL SUITES
Obra: ED CRYSTAL BLUE ALL SUITES
Endereço: RUA ELEBAO LINHARES, 503 / CEI: 90.005.0

Contrato

AC8265

Certificado N°

083723

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021464	6	LAJE	30/09/21	07/10/21	7	120	21,8
				07/10/21	7		21,8
				28/10/21	28		38,3
				28/10/21	28		37,6
				28/10/21	28		35,1
				28/10/21	28		35,9
000021467	6	LAJE	30/09/21	07/10/21	7	125	22,0
				07/10/21	7		24,9
				28/10/21	28		37,5
				28/10/21	28		37,5
				28/10/21	28		43,3
				28/10/21	28		42,6
000021468	6	LAJE	30/09/21	07/10/21	7	125	22,4
				07/10/21	7		24,1
				28/10/21	28		32,6
				28/10/21	28		35,8
				28/10/21	28		38,1
				28/10/21	28		36,9
000021469	6	LAJE	30/09/21	07/10/21	7	130	25,2
				07/10/21	7		23,4
				28/10/21	28		37,3
				28/10/21	28		37,1
				28/10/21	28		37,2
				28/10/21	28		36,9
000021470	6	LAJE	30/09/21	07/10/21	7	150	23,0
				07/10/21	7		21,3
				28/10/21	28		35,0
				28/10/21	28		36,9
				28/10/21	28		33,3
				28/10/21	28		33,3
000021471	6	LAJE	30/09/21	07/10/21	7	130	22,2
				07/10/21	7		19,8
				28/10/21	28		34,7
				28/10/21	28		36,0
				28/10/21	28		36,2
				28/10/21	28		36,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777

RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES

CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
03/11/2021