



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/05/2022 a 27/05/2022

Cliente: EDIFÍCIO BELLA ITAPARICA
Obra: ED.BELLA ITAPARICA SPE
Endereço: AV SANTA LEOPOLDINA 2625 LOTE 13,14,15 Q

Contrato

089779

Certificado N°

087973

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17081

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII+CPV | 100+/-20 | PILARES E LAJE | Natural | Brita 0,1 | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000033677 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 120 | 26,9 |
| 000033678 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 115 | 24,0 |
| 000033679 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 115 | 24,8 |
| 000033681 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 130 | 24,4 |
| 000033682 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 125 | 24,6 |
| 000033683 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 120 | 24,1 |
| 000033684 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 120 | 23,6 |
| 000033686 | 1 | PILARES | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 120 | 24,3 |
| 000033687 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 125 | 22,2 |
| 000033688 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 140 | 21,0 |
| 000033689 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 130 | 23,7 |
| 000033690 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 130 | 24,2 |
| 000033692 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 130 | 23,9 |
| 000033693 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 125 | 25,1 |
| 000033694 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 130 | 21,9 |
| 000033695 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 120 | 24,3 |
| 000033698 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 120 | 24,1 |
| 000033700 | 1 | PILARES E LAJE | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 125 | 26,4 |
| 000033704 | 1 | LAJE E PILARES | 27/05/22 | 01/06/22 | 05 | 125 | 25,4 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/06/2022