



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/09/2021 a 30/09/2021

Cliente: BELLA VITA EMPREENDIMENTO
Obra: ED BELLA VITA
Endereço: RUA ITAGUACU 35

Contrato

089762

Certificado N°

084190

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16913

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE PRETENDIDA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008703	2	LAJE PRETENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	140	41,2 41,0
000008705	2	LAJE PROTENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	140	41,1 43,4
000008706	2	LAJE PROTENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	120	46,5 47,0
000008708	2	LAJE PROTENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	130	42,1 44,1
000008711	2	LAJE PROTENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	130	46,9 45,6
000008713	2	LAJE PROTENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	140	44,0 43,2
000008715	2	LAJE PRPTENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	145	46,3 48,6
000008717	2	LAJE PROTENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	135	49,6 46,7
000008720	2	LAJE PROTENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	120	48,1 50,8
000008722	2	LAJE	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	130	45,2 43,9
000008724	2	LAJE POTENDIDA	30/09/21	28/10/21 28/10/21	28 28	140	44,9 44,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/11/2021