



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/10/2021 a 05/10/2021

Cliente: BR SUPERMERCADOS EIRELI
Obra: BR SUPERMERCADO
Endereço: AV. EDUARDO RODRIGUES Nº 269

Contrato

090081

Certificado Nº

083768

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17018

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019148	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	105	30,1
000019149	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	100	29,0
000019150	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	28,1
000019151	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	100	27,6
000019153	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	33,3
000019154	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	100	31,2
000019156	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	130	26,9
000019157	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	29,6
000019158	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	140	27,8
000019159	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	28,3
000019160	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	30,1
000019161	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	28,1
000019162	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	27,8
000019164	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	26,3
000019165	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	27,0
000019166	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	27,3
000019168	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	27,5
000019169	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	30,8
000019173	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	140	30,0
000019174	1	LAJE	05/10/21	13/10/21	8	150	30,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/10/2021