



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/07/2021 a 26/07/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083024

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020471	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	270	51,4 49,9
000020472	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	270	46,5 45,7
000020473	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	260	53,5 52,5
000020477	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	270	44,7 45,8
000020478	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	270	48,1 45,5
000020483	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	250	49,4 50,5
000020484	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	270	48,5 55,6
000020486	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	270	45,7 45,3
000020487	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	265	49,9 48,9
000020488	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	270	51,7 55,1
000020492	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	240	43,4 50,7
000020494	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	245	49,4 49,7
000020495	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	250	49,6 49,5
000020497	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	260	50,0 49,5
000020498	2	ESTACA	26/07/21	23/08/21 23/08/21	28 28	280	49,9 48,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2024