



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/07/2021 a 30/07/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083048

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020556	2	ESTACA	29/07/21	26/08/21	28	270	42,6
				26/08/21	28		43,6
000020559	2	ESTACA	29/07/21	26/08/21	28	270	43,9
				26/08/21	28		42,4
000020561	2	ESTACA	29/07/21	26/08/21	28	260	44,4
				26/08/21	28		43,8
000020562	2	ESTACA	29/07/21	26/08/21	28	260	48,9
				26/08/21	28		49,8
000020565	2	ESTACA	29/07/21	26/08/21	28	265	43,9
				26/08/21	28		45,8
000020566	2	ESTACA	29/07/21	26/08/21	28	270	42,3
				26/08/21	28		42,0
000020567	2	ESTACA	29/07/21	26/08/21	28	270	44,1
				26/08/21	28		42,6
000020579	2	ESTACA	30/07/21	27/08/21	28	270	47,6
				27/08/21	28		52,8
000020580	2	ESTACA	30/07/21	27/08/21	28	270	45,8
				27/08/21	28		45,4
000020581	2	ESTACA	30/07/21	27/08/21	28	280	48,2
				27/08/21	28		48,1
000020582	2	ESTACA	30/07/21	27/08/21	28	260	53,1
				27/08/21	28		56,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2024