



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/08/2021 a 03/08/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS

Obra: LANDSCAPE

Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083135

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020604	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	255	49,5 49,5
000020605	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	260	47,0 50,0
000020606	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	250	47,9 48,0
000020607	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	270	42,6 45,3
000020608	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	265	44,2 49,2
000020610	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	260	43,2 40,7
000020611	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	270	45,7 46,3
000020612	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	260	47,2 47,4
000020614	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	250	49,2 48,9
000020615	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	260	48,7 48,8
000020617	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	270	50,0 49,4
000020619	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	265	48,8 49,7
000020620	2	ESTACA	02/08/21	30/08/21 30/08/21	28 28	270	48,0 48,3
000020624	2	ESTACA	03/08/21	31/08/21 31/08/21	28 28	280	46,2 47,9
000020625	2	ESTACA	03/08/21	31/08/21 31/08/21	28 28	250	49,8 50,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2024