



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/08/2021 a 05/08/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083137

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020664	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	270	49,2 50,3
000020667	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	280	41,3 45,5
000020668	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	270	45,4 45,3
000020670	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	270	47,5 49,7
000020671	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	270	49,3 45,8
000020672	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	270	47,0 50,5
000020675	1	ESTACA	05/08/21	02/09/21	28	260	49,1
000020676	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	260	50,6 46,4
000020678	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	260	49,0 48,8
000020679	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	270	47,7 47,4
000020680	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	270	49,8 49,2
000020684	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28, 28	260	47,5 49,8
000020685	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	265	49,4 47,7
000020686	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21 02/09/21	28 28	270	49,3 47,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2024