



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/08/2021 a 10/08/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083183

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020756	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	250	51,5 52,4
000020757	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	270	53,6 52,2
000020758	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	250	51,6 52,3
000020760	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	250	52,4 50,8
000020761	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	230	52,0 51,5
000020762	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	270	50,0 51,4
000020765	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	250	49,4 50,3
000020766	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	270	45,0 44,7
000020767	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	230	53,5 53,7
000020768	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	260	48,6 50,1
000020769	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	270	45,8 45,8
000020771	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	250	44,4 48,4
000020772	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28	260	52,0 48,3
000020773	2	ESTACA	10/08/21	07/09/21 07/09/21	28 28.	240	47,8 49,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/09/2024