



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/08/2021 a 09/08/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS  
Obra: LANDSCAPE  
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

**Contrato**

AC8348

**Certificado N°**

083199

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020718	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	230	45,6 47,2
000020719	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	240	48,6 48,7
000020720	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	250	52,0 46,8
000020721	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	255	45,2 44,6
000020722	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	250	43,9 44,1
000020723	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	250	49,2 47,1
000020727	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	260	47,1 45,5
000020728	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	260	47,7 48,1
000020729	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	255	47,3 46,3
000020731	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	260	44,5 45,7
000020732	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	270	42,0 42,5
000020734	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	250	49,0 46,4
000020735	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	255	44,1 44,0
000020737	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	255	48,0 46,4
000020738	2	ESTACA	09/08/21	06/09/21 06/09/21	28 28	250	48,6 46,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

06/09/2024