



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/08/2021 a 11/08/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083251

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020779	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	250	47,4 45,4
000020780	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	270	45,9 45,5
000020781	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	260	50,4 45,3
000020782	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	260	43,4 46,1
000020783	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	270	49,4 46,6
000020786	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	250	47,8 46,7
000020787	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	240	51,5 45,9
000020788	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	240	50,6 49,1
000020789	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	255	47,7 47,7
000020790	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	250	50,6 50,2
000020792	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	245	54,1 54,5
000020794	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	250	50,4 49,6
000020795	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	250	50,5 50,4
000020796	2	ESTACA	11/08/21	08/09/21 08/09/21	28 28	250	46,5 49,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/09/2024