



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/12/2021 a 23/12/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

085705

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço: 16913

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022971	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	130	40,4 41,2
000022972	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	135	45,8 46,0
000022974	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	140	40,0 41,4
000022976	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	150	42,3 46,5
000022981	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	150	44,4 46,7
000022982	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	150	45,9 44,7
000022983	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	140	46,0 44,3
000022984	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	120	47,3 48,6
000022986	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	120	45,5 46,6
000022987	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	130	45,9 46,7
000022988	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	130	48,1 47,7
000022990	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	145	47,5 47,0
000022993	2	BLOCO	23/12/21	20/01/22 20/01/22	28 28	130	47,1 43,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/09/2024