



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/01/2022 a 06/01/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

085863

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16913

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023142	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	120	51,0 52,6
000023143	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	130	49,8 51,5
000023145	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	140	48,5 49,3
000023146	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	120	49,3 48,0
000023147	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	120	50,7 47,7
000023149	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	140	47,0 47,7
000023152	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	140	44,9 44,1
000023153	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	110	48,1 47,4
000023154	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	135	47,3 47,7
000023156	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	140	49,6 48,7
000023157	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	120	50,2 46,9
000023158	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	140	46,1 45,7
000023159	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	130	45,4 45,9
000023161	2	BLOCO	06/01/22	03/02/22 03/02/22	28 28	130	42,5 43,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024