



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/01/2022 a 10/01/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

085922

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16913

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023205	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	145	47,3 48,9
000023207	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	120	47,4 48,8
000023208	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	140	43,4 44,3
000023210	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	120	45,1 45,1
000023214	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	140	46,9 45,6
000023216	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	130	45,3 48,4
000023219	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	140	42,7 45,2
000023220	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	140	48,1 52,2
000023224	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	140	43,6 46,7
000023226	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	120	44,9 41,1
000023227	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	135	46,2 45,4
000023229	1	BLOCO	10/01/22	07/02/22	28	150	48,1
000023233	2	BLOCO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	110	48,6 50,9
000023237	2	BLOCO SEM GELO	10/01/22	07/02/22 07/02/22	28 28	120	46,7 45,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024