



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/02/2022 a 01/02/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

086342

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16913

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023731	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	120	36,1 40,0
000023732	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	110	35,6 40,0
000023734	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	110	39,4 40,3
000023735	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	110	39,5 40,0
000023739	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	120	34,2 49,9
000023741	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	120	41,5 37,4
000023744	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	120	41,5 36,9
000023745	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	120	39,9 40,3
000023746	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	130	41,5 38,6
000023747	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	125	41,4 40,3
000023748	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	130	44,2 44,2
000023754	2	BLOCO	01/02/22	01/03/22 01/03/22	28 28	120	43,2 45,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024