



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/05/2022 a 16/05/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

087673

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17083

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025903	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	160	22,4
				13/06/22	28		44,6
000025906	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	150	23,5
				13/06/22	28		39,8
000025908	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	140	26,1
				13/06/22	28		43,2
000025910	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	130	27,4
				13/06/22	28		42,4
000025912	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	130	24,7
				13/06/22	28		43,4
000025913	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	140	24,8
				13/06/22	28		43,3
000025914	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	130	25,3
				13/06/22	28		47,8
000025915	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	140	27,5
				13/06/22	28		47,4
000025921	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	125	22,7
				13/06/22	28		35,0
000025923	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	160	23,5
				13/06/22	28		43,2
000025925	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	140	24,3
				13/06/22	28		44,3
000025932	2	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	130	24,0
				13/06/22	28		45,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024