



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/07/2021 a 30/07/2021

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM
Obra: FUNDACAO
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO 250

Contrato

AC8366

Certificado N°

083050

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16924

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	PISO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020568	2	PISO	29/07/21	26/08/21 26/08/21	28 28	170	35,3 36,2
000020569	2	PISO	29/07/21	26/08/21 26/08/21	28 28	150	37,5 35,6
000020571	2	PISO	29/07/21	26/08/21 26/08/21	28 28	160	35,0 38,9
000020572	2	PISO	29/07/21	26/08/21 26/08/21	28 28	165	38,2 38,6
000020573	2	PISO	29/07/21	26/08/21 26/08/21	28 28	140	38,8 38,7
000020574	2	PISO	29/07/21	26/08/21 26/08/21	28 28	160	38,9 38,8
000020587	2	PISO	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	160	38,7 42,0
000020589	2	PISO	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	150	42,9 39,6
000020591	2	PISO	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	160	40,6 41,8
000020592	2	PISO	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	160	41,2 43,0
000020593	2	PISO	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	160	41,2 43,0
000020594	2	PISO	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	170	38,2 37,4
000020595	2	PISO	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	170	42,1 37,9
000020596	2	PISO	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	160	41,0 42,5
000020597	2	PISO	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	160	40,7 37,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/04/2023