



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/04/2022 a 01/04/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM  
Obra: ILHA VICTORIA  
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

**Contrato**

AC8406

**Certificado N°**

087427

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17165

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado |        | Aditivo |     |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|-----|
|           |                 |                 |                    | Miúdo    | Graúdo | 1       | 2   |
| 35,0      | CPIII-40<br>RS  | 120+/-20        | FUNDACAO           | Natural  | Brita  | PL      | IMP |
|           |                 |                 |                    | Areia    | 0,1    |         |     |
|           |                 |                 |                    | Medi     |        |         |     |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000024926   | 2         | FUNDACAO                 | 01/04/22      | 29/04/22     | 28           | 130             | 39,5              |
|             |           |                          |               | 29/04/22     | 28           |                 | 39,9              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

06/01/2023