



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/06/2022 a 01/06/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM
Obra: ILHA VICTORIA
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado N°

088537

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026315	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	130	42,0 44,4
000026316	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	140	42,4 40,0
000026317	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	135	46,2 45,7
000026318	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	125	45,3 46,1
000026319	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	140	44,9 46,9
000026322	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	140	44,2 43,8
000026325	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	140	42,2 44,5
000026327	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	140	44,8 44,3
000026329	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	140	45,5 43,7
000026332	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	120	44,1 45,4
000026334	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	130	42,5 44,2
000026336	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	140	40,2 39,8
000026340	2	LAJE	01/06/22	29/06/22 29/06/22	28 28	130	38,6 38,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/07/2022