



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/06/2022 a 28/06/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM
Obra: ILHA VICTORIA
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado N°

089010

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026867	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	140	37,8 36,4
000026868	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	140	37,3 40,3
000026869	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	130	40,0 41,6
000026871	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	130	46,5 45,4
000026872	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	150	42,5 41,4
000026874	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	140	43,1 40,1
000026878	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	140	44,2 44,3
000026880	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	130	41,0 40,2
000026882	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	135	42,9 41,6
000026884	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	130	43,7 44,6
000026886	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	130	45,6 45,5
000026888	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	130	40,8 42,0
000026891	2	LAJE	28/06/22	26/07/22 26/07/22	28 28	140	42,7 42,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/01/2023