



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/08/2022 a 02/08/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM
Obra: ILHA VICTORIA
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado N°

089590

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027658	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	130	35,6
000027659	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	140	37,0
000027660	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	140	35,9
000027661	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	140	39,3
000027662	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	150	35,8
000027666	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	160	36,0
000027669	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	170	37,1
000027671	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	150	36,0
000027673	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	140	36,3
000027675	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	140	36,4
000027677	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	130	37,5
000027679	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	145	39,6
000027680	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	135	35,4
000027683	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	130	36,7
000027686	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	130	42,9
000027688	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	135	41,6
000027690	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	140	36,1
000027693	1	LAJE	02/08/22	30/08/22	28	150	42,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

21/09/2022