



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/07/2022 a 26/07/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM  
Obra: ILHA VICTORIA  
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

**Contrato**

AC8406

**Certificado N°**

089633

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027515	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	130	35,5 35,9
000027516	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	130	35,0 36,0
000027518	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	160	36,0 36,4
000027525	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	150	35,4 37,0
000027527	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	140	35,6 37,2
000027529	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	145	35,8 36,2
000027531	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	125	36,8 39,0
000027535	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	145	37,3 37,3
000027537	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	150	35,7 37,5
000027539	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	145	35,9 39,8
000027541	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	130	36,3 38,5
000027544	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	140	35,8 38,3
000027546	2	LAJE	26/07/22	23/08/22 23/08/22	28 28	145	34,9 36,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/01/2023