



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/08/2022 a 19/08/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM  
Obra: ILHA VICTORIA  
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

**Contrato**

AC8406

**Certificado N°**

089859

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028042	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	140	35,9
000028043	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	135	37,2
000028044	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	130	35,7
000028045	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	130	37,4
000028046	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	120	35,0
000028048	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	145	36,2
000028050	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	140	35,4
000028052	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	160	36,6
000028054	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	150	35,1
000028057	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	190	37,5
000028061	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	140	36,9
000028064	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	130	35,0
000028068	1	LAJE	15/08/22	12/09/22	28	130	40,6
000028126	1	PILARES	19/08/22	16/09/22	28	140	38,8
000028132	1	PILARES	19/08/22	16/09/22	28	120	40,4
000028136	1	PILARES	19/08/22	16/09/22	28	100	38,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/01/2023