



# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/09/2022 a 23/09/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM  
Obra: ILHA VICTORIA  
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado N°

090457

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028823	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	120	43,1 41,9
000028824	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	135	40,8 42,5
000028825	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	140	37,9 38,2
000028828	1	LAJE	23/09/22	21/10/22	28	130	42,6
000028830	1	LAJE	23/09/22	21/10/22	28	130	45,8
000028833	1	LAJE	23/09/22	21/10/22	28	140	35,0
000028835	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	130	35,1 40,2
000028837	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	150	41,7 42,8
000028839	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	140	45,3 47,6
000028841	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	140	40,1 38,6
000028844	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	140	41,6 40,4
000028849	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	140	36,3 36,6
000028851	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	140	36,5 39,9
000028854	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	135	37,8 38,2
000028860	2	LAJE	23/09/22	21/10/22 21/10/22	28 28	140	38,5 35,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

21/12/2022