



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/10/2022 a 22/10/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM
Obra: ILHA VICTORIA
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado N°

090874

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029470	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	130	43,5 42,0
000029471	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	135	42,6 42,6
000029472	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	140	42,5 42,3
000029473	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	140	41,1 41,4
000029474	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	150	40,3 40,7
000029476	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	140	38,2 41,6
000029478	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	150	42,9 40,8
000029480	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	140	40,7 42,3
000029482	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	140	40,0 39,9
000029484	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	160	40,9 39,6
000029486	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	150	39,4 37,1
000029488	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	140	39,9 38,3
000029490	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	140	44,6 41,6
000029492	2	LAJE	22/10/22	19/11/22 19/11/22	28 28	150	38,8 40,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/12/2022