



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/11/2022 a 07/11/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM
Obra: ILHA VICTORIA
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado N°

091108

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029794	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	120	41,5 40,3
000029795	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	130	36,6 35,0
000029798	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	140	40,5 39,0
000029800	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	140	40,8 41,4
000029801	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	160	41,2 41,5
000029804	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	120	42,0 41,2
000029806	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	140	41,4 40,2
000029808	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	150	40,3 42,1
000029810	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	140	40,0 39,9
000029812	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	130	39,1 38,9
000029814	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	140	39,0 40,2
000029825	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	130	41,5 40,7
000029830	2	LAJE	07/11/22	05/12/22 05/12/22	28 28	140	39,1 40,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

21/12/2022