



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/11/2022 a 17/11/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM  
Obra: ILHA VICTORIA  
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

**Contrato**

AC8406

**Certificado N°**

091245

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029942	2	LAJE	16/11/22	14/12/22 14/12/22	28 28	130	44,7 44,5
000029943	2	LAJE	16/11/22	14/12/22 14/12/22	28 28	120	42,2 41,1
000029944	2	LAJE	16/11/22	14/12/22 14/12/22	28 28	135	44,6 42,6
000029945	2	LAJE	16/11/22	14/12/22 14/12/22	28 28	130	38,0 38,4
000029946	2	LAJE	16/11/22	14/12/22 14/12/22	28 28	125	37,0 39,3
000029954	2	LAJE	17/11/22	15/12/22 15/12/22	28 28	120	42,2 39,2
000029956	2	LAJE	17/11/22	15/12/22 15/12/22	28 28	140	35,9 40,0
000029958	2	LAJE	17/11/22	15/12/22 15/12/22	28 28	130	40,2 43,1
000029963	2	LAJE	17/11/22	15/12/22 15/12/22	28 28	160	37,8 36,8
000029966	2	LAJE	17/11/22	15/12/22 15/12/22	28 28	120	35,0 40,7
000029971	2	LAJE	17/11/22	15/12/22 15/12/22	28 28	130	41,0 41,2
000029975	2	LAJE	17/11/22	15/12/22 15/12/22	28 28	130	42,0 40,3
000029978	2	LAJE	17/11/22	15/12/22 15/12/22	28 28	130	38,5 40,3
000029982	2	LAJE	17/11/22	15/12/22 15/12/22	28 28	140	39,1 40,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/12/2022