



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/12/2022 a 02/12/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM  
Obra: ILHA VICTORIA  
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

**Contrato**

AC8406

**Certificado N°**

091420

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16918

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030235	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	120	39,7
				30/12/22	28		40,1
000030236	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	120	44,0
				30/12/22	28		44,8
000030238	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	130	42,3
				30/12/22	28		40,7
000030240	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	150	40,4
				30/12/22	28		40,0
000030242	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	130	39,5
				30/12/22	28		41,3
000030243	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	150	37,7
				30/12/22	28		38,6
000030244	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	140	37,9
				30/12/22	28		40,5
000030245	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	150	38,1
				30/12/22	28		40,0
000030246	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	150	36,3
				30/12/22	28		38,4
000030247	2	LAJE	02/12/22	30/12/22	28	140	39,1
				30/12/22	28		40,7
000030249	2	PILARES	02/12/22	30/12/22	28	150	37,4
				30/12/22	28		37,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

19/04/2023