



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/12/2022 a 07/12/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM
Obra: ILHA VICTORIA
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado N°

091502

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030313	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	150	36,2 35,4
000030314	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	130	37,3 39,4
000030317	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	140	36,3 36,2
000030318	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	140	39,5 37,4
000030319	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	130	39,3 38,1
000030320	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	150	37,3 36,4
000030321	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	140	36,4 36,8
000030322	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	140	38,3 39,4
000030323	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	120	40,2 39,0
000030325	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	140	40,5 38,2
000030326	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	140	37,6 38,1
000030327	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	130	39,9 37,5
000030330	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	130	38,3 36,5
000030331	2	LAJE	07/12/22	04/01/23 04/01/23	28 28	140	37,6 37,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/04/2023