



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/06/2022 a 29/06/2022

Cliente: CONSORCIO TORIBA NORTE E
Obra: ORDEM DE COMPRA 012-A
Endereço: RUA 74, LT14 E 30 (TORIBA NORTE), LT 01,

Contrato

091367

Certificado N°

064263

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11444

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII 40	160+-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita 01	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018875	2	ESTRUTURAS	17/06/22	15/07/22	28	180	43,6
				15/07/22	28		38,7
000018878	2	ESTRUTURAS	17/06/22	15/07/22	28	170	51,0
				15/07/22	28		49,9
000018879	2	ESTRUTURAS	17/06/22	15/07/22	28	180	44,5
				15/07/22	28		40,9
000018880	2	ESTRUTURAS	17/06/22	15/07/22	28	180	41,2
				15/07/22	28		50,2
000018930	2	ESTRUTURAS	24/06/22	22/07/22	28	180	44,9
				22/07/22	28		41,0
000018931	2	ESTRUTURAS	24/06/22	22/07/22	28	180	50,2
				22/07/22	28		40,6
000018933	2	ESTRUTURAS	24/06/22	22/07/22	28	180	44,2
				22/07/22	28		51,0
000018936	2	ESTRUTURAS	24/06/22	22/07/22	28	180	50,9
				22/07/22	28		41,5
000018963	2	ESTRUTURAS	28/06/22	26/07/22	28	180	51,5
				26/07/22	28		47,6
000018968	2	ESTRUTURAS	28/06/22	26/07/22	28	180	37,2
				26/07/22	28		38,1
000018980	2	ESTRUTURAS	29/06/22	27/07/22	28	180	45,6
				27/07/22	28		44,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933

ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

10/09/2022